



С.Д. Бордунова

«5» сентября 2016 г.

103-н/5.09.16г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 3

Наименование предоставляемых услуг:

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 807 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 800 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Пугачева», МОУ «СОШ №3 г. Пугачева»

Адрес места нахождения организации:

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 3

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 268

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 309

Форма оказания услуг: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Установить нельзя в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия (справка комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 марта 2010 г. № 36)
4	поручни	Нет
5	пандусы	Да
6	подъемные платформы (аппарели)	Установить нельзя в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия (справка комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 марта 2010 г. № 36)
7	раздвижные двери	Установить нельзя в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия (справка комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 марта 2010 г. № 36)
8	доступные входные группы	Установить нельзя в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия (справка комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 марта 2010 г. № 36)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Установить нельзя в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия (справка комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 30 марта 2010 г. № 36)

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступности для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги	Да

	документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика возможен
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспорт отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуг в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделить место на автостоянке для транспортных средств инвалидов.	2018-2019 г. г.

2	Приобрести сменные кресла-коляски	2023-2025 г. г.
3	Установить поручни в здании школы	2017-2018 г. г.
4	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещения	2023-2024 г. г.
5	Разместить надлежащее оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного допуска к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025 г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025 г.
7	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2025 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Установить при входе в объект вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019-2020 г. г.
2	Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2018-2019 г. г.
3	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2020 г.
4	Обеспечить нуждающегося услугами тьютора	2020 г.

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспор